

真空弁付汚水枡購入仕様書

1. 件名 真空弁付汚水枡購入
 2. 納入場所 長生郡白子町関5074番地の2 白子町役場
 3. 納期限 令和6年7月1日まで
 4. 購入数量 3式
 5. 仕様 1) 汚水枡
 - ・形式 式：1弁式2型
 - ・サイズ ズ：φ1000×H1600
 - ・材質 質：樹脂製（主要部品材質：ペンタム）
 - ・付属品 品：鉄蓋（白子町仕様）、受枠
- 2) 真空弁（ECOコントローラ付）
- ・吸引方式 式：併用方式（エアバック方式）
 - ・口径 径：75mm
 - ・材質 質：樹脂製
 - ・付属品 品：多機能管
通気ハット
積算警報装置
10mセンサーケーブル
- 3) その他
- 既設の同型式真空弁ユニット内装部品と互換性のある部品を使用すること

- ※ 本仕様書での購入に含まれないもの
- 1) 汚水枡への真空弁ユニットの組み込み
 - 2) 汚水枡の据付工事
 - 3) 真空弁ユニットの対向試験