

入札設計図書等に関する質問回答書

令和 7 年 5 月 1 5 日

入札参加者 様

白子町教育委員会 生涯学習課長

件名	白子町青少年センター改修工事																																															
質問内容	・設計書 P37 M-11 10) ガス設備について部材費及び既設管撤去費が 1 式とありますが、内訳書がございましたら、ご開示をお願いします。																																															
回答	<table><tr><td colspan="2">ガス設備 内訳書</td><td></td><td></td></tr><tr><td>品名</td><td>規格</td><td>数量</td><td>単位</td></tr><tr><td>新設管 PLV</td><td>25A</td><td>3.0</td><td>m</td></tr><tr><td>新設管 PLV</td><td>50A</td><td>8.0</td><td>m</td></tr><tr><td>新設管 FP</td><td>20A</td><td>8.0</td><td>m</td></tr><tr><td>絶縁ソケット</td><td>20A</td><td>4</td><td>個</td></tr><tr><td>絶縁ソケット</td><td>50A</td><td>1</td><td>個</td></tr><tr><td>片ねじソケット</td><td>20A</td><td>4</td><td>個</td></tr><tr><td>UI ネジコック</td><td>20A</td><td>4</td><td>個</td></tr><tr><td>PC バンド</td><td>50A</td><td>10</td><td>個</td></tr><tr><td>既設管撤去費</td><td>50A</td><td>10</td><td>m (概算)</td></tr></table>				ガス設備 内訳書				品名	規格	数量	単位	新設管 PLV	25A	3.0	m	新設管 PLV	50A	8.0	m	新設管 FP	20A	8.0	m	絶縁ソケット	20A	4	個	絶縁ソケット	50A	1	個	片ねじソケット	20A	4	個	UI ネジコック	20A	4	個	PC バンド	50A	10	個	既設管撤去費	50A	10	m (概算)
ガス設備 内訳書																																																
品名	規格	数量	単位																																													
新設管 PLV	25A	3.0	m																																													
新設管 PLV	50A	8.0	m																																													
新設管 FP	20A	8.0	m																																													
絶縁ソケット	20A	4	個																																													
絶縁ソケット	50A	1	個																																													
片ねじソケット	20A	4	個																																													
UI ネジコック	20A	4	個																																													
PC バンド	50A	10	個																																													
既設管撤去費	50A	10	m (概算)																																													