

入札設計図書等に関する質問回答書

令和7年5月15日

入札参加者 様

白子町教育委員会 生涯学習課長

<p>件 名</p>	<p>白子町青少年センター改修工事</p>
<p>質問内容</p>	<p>(1) アスベスト含有建材処理について          ・ 図面番号 M-12 の【特記事項】で、(レベル3)と記載されているが、処理する建材が、(レベル2)と判明した場合、設計変更の対象になるか。</p> <p>(2) 施工日及び備品移動片付けについて          ・ 相談室の既存備品移動、片付けは請負人が行うのか。          又相談室・ロビーの床の張替、事務室の天井の張替は、平日行えるか。</p> <p>(3) 樋交換工事について          ・ 飾り桁は、既存のままでよいか。</p> <p>(4) 交通誘導員について          ・ 何名計上されているか。</p> <p>(5) 表記の確認          ①内訳書 A-4 の2、3行          「アルミ製パラペット塗替え」となっているが          「天井アルミスパンドレル塗替え」ではないか。          ②内訳書 A-8          「新規床点検口設置」で単位が「㎡」となっているが、「箇所」ではないか。          ③図面番号 M-08          「既設コンクリート基礎撤去」及び「コンクリート基礎新設」で          1800×8000×150H とあるが 1800×800×150H ではないか。          ④図面番号 M-11          「既設給水管 25A に切断」、「既設消化配管に切断」となっているが、          「に」は「を」ではないか。</p>

回 答	<p>(1) アスベスト含有建材処理について</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・レベル3で処理</li></ul> <p>(2) 施工日及び備品移動片付けについて</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・備品等はそのままで作業。 平日行える。(日程は町と協議)</li></ul> <p>(3) 樋交換工事について</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・既存のままでよい。</li></ul> <p>(4) 交通誘導員について</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・24人程度</li></ul> <p>(5) 表記の確認</p> <p>①内訳書 A-4 の2、3行</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・指摘のとおりです。</li></ul> <p>②内訳書 A-8</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・指摘のとおりです。</li></ul> <p>③図面番号 M-08</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・指摘のとおりです。</li></ul> <p>④図面番号 M-11</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・指摘のとおりです。</li></ul>
-----	--